

Teilnehmer: Herr [REDACTED] (LK Kassel), Herr [REDACTED] (Haustechniker), Herr [REDACTED] (LK Kassel)

Verteiler: Herr [REDACTED] Frau [REDACTED] Schulleitung, Hausmeister, Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]

Nr.	Begehungspunkte
001	 Die Traversen sind fachgerecht zu montieren und dürfen keine Notausgänge behindern.
002	 Die Vorhänge der Bühne sind auf nicht Brennbarkeit zu überprüfen.



Die elektrischen Betriebsmittel sind einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen, sowie die Elektroinstallationen sind nach den entsprechenden Vorschriften auszuführen.


Die Komplette Bühnentechnik sollte von einem Sachkundigen überprüft werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

004



Stolperkannten sind optisch zu markieren.

005





Die Notwendigen Flure und Treppenträume sind frei von Brandlasten zu halten, besonders elektrische Betriebsmittel und leicht entzündliche Gegenstände sind sofort zu entfernen.

006




**Die Flucht und Rettungswege müssen mit Blindzylindern bzw. Panikschlössern ausgestattet werden.
Offene Schlosskästen sind nicht zulässig.**



Fluchtwege dürfen nicht zugestellt werden, mit Gegenständen die, die Flucht behindern.

008



**Die Kuschecken sind zu überprüfen ob ein Nachweis „schwer entflammbar“ vorhanden ist.
Das anderweitig beschaffte Mobiliar ist zu überprüfen ob es für den Schulbetrieb zulässig ist.**

Kassel, den 22.02.2023

i.A. [REDACTED]

Brandschutzbeauftragter
Landkreis Kassel